

## PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

### EVALUACIÓN DE INSTALACIÓN: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

#### DATOS IDENTIFICATIVOS

**EMPRESA:** FUNDACIO CATALANA PER A LA PARALISI

**DOMICILIO:** LULL 163 - BARCELONA

**Ref. del contrato:** 08/09/00076/2006

**Ref.:** 001660-15-50098

**Fecha:** 29/10/2014



**Instalación: Bocas de Incendio Equipadas**

<b>Instalación:</b> Bocas de Incendio Equipadas	
<b>Descripción:</b>	
<b>Fecha de instalación:</b>	<b>Núm. Registro:</b>
<b>Fecha última inspección:</b>	<b>Fecha próxima inspección:</b>
<b>Empresa mantenedora:</b>	

**1 . BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. Calificación: Deficiente**

Se realiza con carácter trimestral la revisión por el titular, usuario o mantenedor autorizado	NO
Se realiza por parte del fabricante o instalador autorizado la revisión anual de las BIE	NO
Se realiza por el fabricante o instalador autorizado cada 5 años la prueba de presión de las BIE	NO

MEDIDAS TÉCNICAS	PRIORIDAD
Solicitar al fabricante o instalador autorizado la revisión anual de las BIE y guardar registro escrito.	1
Solicitar al fabricante o instalador autorizado la prueba de presión de las BIE y guardar registro escrito.	1

CONTROLES PERIÓDICOS	PERIODICIDAD
Comprobación por lectura del manómetro, de la presión de servicio	Trimestral
Comprobar la buena accesibilidad y señalización de las BIE	Trimestral
Revisar el estado de las bocas de incendio (fabricante o instalador autorizado).	Anual
Prueba de presión a las bocas de incendio (fabricante o instalador autorizado).	Quinquenal

**CRITERIOS DE REFERENCIA**

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

